

Отчет
об устранении нарушений санитарного законодательства
(Предписание № 72 от 01.07.2021г.)

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок выполнения по предписанию	Перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений	Отметка об исполнении\срок исполнения
1.	Имеются дефекты покрытия стен в игровой № 27 (нарушение целостности обоев), дефекты покрытия стен (трещины) и потолка (следы течи) в спортивном зале, что является нарушением п. 2.5.2. п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2021	1. Обеспечить целостность обоев (подклеить) в кабинете № 27; 2. Проведение ремонтных работ на кровле клубно-спортивного блока и в помещении спортивного зала с целью устранения дефектов.	1. Выполнено - 02.07.2021г. 2. Срок исполнения (отв. МКУ «ДЭАЗиИС») - 05.11.2021г.
2.	Имеется мягкая мебель (диван) в игровой № 38 с покрытием, не устойчивым к проведению влажной обработки с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2021	Заменить мягкую мебель	Выполнено в ходе проверки
3.	Отсутствие солнцезащитных устройств в кабинетах № 27, 38, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2021	На момент проверки в кабинетах № 27, 38 на окнах имелись тканевые (плотная тюль) шторы. Дополнительно к шторам необходимо обеспечить приобретение и установку жалюзи в учебных кабинетах учреждения.	Выполнено - 31.07.2021г.

4.	Хранение уборочного инвентаря предусмотрено в туалете для мальчиков (предусмотрен шкаф), что является нарушением п. 2.4.12, п.3.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2021	На момент проверки для хранения инвентаря использовался металлический шкаф в помещении санузла, с ограничением доступа обучающихся к инвентарю. (Согласно п. 2.4.12. Для хранения уборочного инвентаря в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей.) В соответствии с предписанием, необходимо оборудовать помещение для хранения уборочного инвентаря.	Выполнено в ходе проверки
----	---	------------	--	---------------------------

И.о. директора МБОУ НШ № 30
М.п.



Н.Ю. Васильева

Заместитель директора по АХР



Т.А. Федотова

